

## Interpretatiedocument

### Vastgesteld door de Stichting Pro aCt

Van toepassing op: VKL 2021  
Versie: 1.0  
Datum vaststelling: 24 november 2021  
Kenmerk: interpretatiedocument vkl 2021 v1\_0

Controlepunt	Eis
5.8.17	* brandblusapparaat aanwezig (minimale vulling van 6kg blusmiddel)

#### Brandblusapparaat

In 5.8.17 wordt de eis gesteld dat er een brandblusapparaat met een minimale inhoud van 6kg aanwezig moet zijn. In de Publicatie Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 voorschrift 3.12 is het volgende opgenomen: Voor elke opslagvoorziening moet per 200 m<sup>2</sup> ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. De keuze van het type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

Een brandblusapparaat met een vulling van tenminste 5kg of liter voldoende is. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een brandblusser met brandklasse A en B.

De voorschriften van de PGS 15 zijn terug te vinden via:

[http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS\\_15\\_2016\\_versie\\_1\\_0\\_sept\\_2016\\_definitief.pdf](http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf)